



AREA TECNICA  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA  
Corso Matteotti N. 8 25122 Brescia  
Tel. 030/3748807 Fax 030/3748872  
email [ediliziascolastica@provincia.brescia.it](mailto:ediliziascolastica@provincia.brescia.it)  
pec: [ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it](mailto:ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it)

Brescia, 23 FEB 2016

P.G. \_\_\_\_\_  
(da citare nella risposta)  
class 6.6.2

I.I.S. "L. Bazoli-M. Polo"  
Via Giotto, 55  
25015 Desenzano del Garda (BS)  
PEC: [bsis003001@pec.istruzione.it](mailto:bsis003001@pec.istruzione.it)

e.p.c. Geom. Michele Gazzaretti  
Settore Edilizia Scolastica  
SEDE

OGGETTO: ISTITUTO "L. BAZOLI-M. POLO" IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.  
Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento adempimenti a carico della Provincia di Brescia.

Con riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto in oggetto e all'elenco degli adempimenti a carico della Provincia di Brescia, con la presente si informa sulla situazione aggiornata delle lavorazioni eseguite e sulla programmazione delle opere che verranno realizzate a medio lungo termine.

Sono stati recentemente eseguiti i seguenti interventi:

- Cannello elettrico lato parcheggio sterrato: adeguamento alle norme di sicurezza con realizzazione di griglia metallica apposta sulla recinzione esistente;

Si allegano le copie digitali dei seguenti documenti richiesti:

- Relazione tecnica di protezione contro i fulmini.

Per quanto concerne le altre richieste, si precisa quanto segue:

- Climatizzazione laboratori di informatica: l'intervento richiesto è di competenza dell'Istituto;
- Auditorium: dall'analisi del progetto presentato ai VV.FF., la parete e le porte del locale sono compartimentate REI 60;
- DUVRI: in occasione di ogni intervento di manutenzione, viene inviato all'Istituto, per conoscenza, l'ordine d'intervento, con le prescrizioni di sicurezza e la facoltà per il Dirigente Scolastico di apportare le opportune modifiche, se lo ritenesse necessario;
- C.P.I.: la richiesta fatta riguarda solo ed esclusivamente l'uso didattico, non è prevista da codesto Ufficio una richiesta per il pubblico spettacolo;
- Dispositivi di apertura: i maniglioni antipánico essendo ancora funzionanti, saranno sostituiti solo se danneggiati, nell'ambito del nuovo appalto dedicato alla manutenzione degli stessi;



**AREA TECNICA**  
**SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA**  
Corso Matteotti N. 8 25122 Brescia  
Tel. 030/3748807 Fax 030/3748872  
email [ediliziascolastica@provincia.brescia.it](mailto:ediliziascolastica@provincia.brescia.it)  
pec: [ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it](mailto:ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it)

---

- Palestra: la manutenzione delle attrezzature sportive sarà gestita nell'ambito del nuovo appalto dedicato in corso di definizione.

Restando a disposizione per chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
EDILIZIA SCOLASTICA  
Dott. Ing. Carlo Lazzaroni